

Sie haben einen Regler Typ 800 während vieler Jahre im Einsatz gehabt. Da diese Gerätegeneration nicht mehr gefertigt wird, bieten wir Ihnen folgende Lösungen für den Ersatz an.


Regler für 1 oder 2 Heiz- oder Kühlkreise:

Verwendung des Typs 800	TECON 800, Wochenuhr nicht benötigt	TECON 800, Wochenuhr wird benötigt
ohne Temperaturprogramme	Ersatz: TECON 231-XX00-011	Ersatz: TECON 501-XX00-124
mit Temperaturprogrammen	Ersatz: TECON 501-XX00-122	Ersatz: TECON 501-XX00-124


Typ 800 als Kaskadenregler eingesetzt, so sind folgende Ersatztypen lieferbar:

Verwendung des Typs 800 (Kaskadenregler)	TECON 800, Wochenuhr nicht gebraucht	TECON 800, Wochenuhr wird gebraucht
ohne Temperaturprogramme	Ersatz: TECON 236-XX00-011	Ersatz: TECON 530-XX00-418
mit Temperaturprogrammen	Ersatz: TECON 530-XX00-416	Ersatz: TECON 530-XX00-418

Umbau, wenn der TECON 800 mit einem Fühler betrieben wurde:



Umbau, wenn der TECON 800 mit 2 Fühlern betrieben wurde:



Sie müssen das Gehäuse des neuen Reglers unbedingt an Schutz Erde anschliessen (Klemme 18). Für den Heizausgang steht nur ein Arbeitskontakt zur Verfügung. Alle anderen Anschlüsse können Sie einfach auf die abziehbaren Steckerklammern des neuen Reglers umklemmen

Preise: auf Anfrage

Rabatte erhalten Sie für grössere Stückzahlen. Verlangen Sie bitte eine Offerte.

Wenn Sie uns die Einstelldaten des alten Reglers bekanntgeben, erhalten Sie das neue Gerät einbaufertig eingestellt. Sie können die neuen Geräte aber auch durch Tastendruck an die verschiedenen Fühlerarten anpassen und damit die Typenvielfalt reduzieren.

Sie können sie auch über den in der Standardausführung enthaltenen RS-485-Bus mit einem PC fern bedienen und den Prozess protokollieren. Wir beraten Sie gerne.